

# 排水鋼管用可とう継手（MD・EDジョイント）使用上のご注意

## 1. 保管及び輸送上のご注意

- 使用するまでは屋内にて保管し、直射日光や雨を避けてください。
- 落下など変形が生じるような衝撃を与えないでください。
- 火気または熱源に近づけないでください。

## 2. 排水の温度について

- 継手の使用温度は $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ です。  
排水温度が高くならないように温度を下げて排水していただくようお願いいたします。

## 3. ディスポーザなどの排水処理槽の通気管、臭突管について

- ディスポーザなどの排水配管及び排水処理槽の通気管、臭突管（排気管）には使用しないでください。

硫化水素や硫酸の発生に伴う硫酸により継手が腐食し、穴があく恐れがあります。

このような条件でのご使用の場合は、耐摩耗性、耐食性、耐熱性の高いWACジョイントの使用をお勧めします。

## 4. 厨房配管使用時のお願い

- グリーストラップはグリースの回収など日常管理と定期的な清掃が必要です。これらを守らないと、グリーストラップの機能が損なわれ、油脂や浮遊物、沈殿物が流出し、排水管内に堆積することで閉塞を引き起こしたり、腐食性の環境を作り出す微生物の温床になるなど、管や継手への負担が大きくなり、配管寿命を縮めることとなります。
- 排水管内の機械的洗浄は高圧洗浄にて行ってください。  
できるだけ当該継手の内面に損傷を与えないよう、ホースが樹脂等で覆われているもので作業をお願いします。
- ワイヤ清掃は控えてください。  
ワイヤ清掃により当該継手の表面処理を損傷するだけでなく、継手本体の損傷を招き、継手の耐久性を低下させる恐れがあります。
- 次亜塩酸ナトリウム等を含んだ漂白殺菌剤や洗浄剤を使用される場合は、その注意書に沿った希釈濃度で使用ください。  
使用後は十分に水で流し切るようお願いいたします。

